

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 41-03-80, E-mail: gouln@mvr.ru, единый тел. доверия: (8422) 39-09-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ульяновской области
ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс (8422) 44-64-06, E-mail: unduln@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и
Чердаклинскому районам Ульяновской области
ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

Акт обследования
(по результатам рассмотрения заявления)
№ 30

« 20 » октября 2020 г.

14 час.30 мин.

р.п. Чердаклы,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37
(место составление акта)

Государственным инспектором Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Айзятулловым Ильдаром Камильевичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

с 10 час. 30 мин. «30» сентября 2020 г. до 10 час. 30 мин. «20» октября 2020 г., проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях, помещениях: Муниципальной казенной общеобразовательной организации Краснореченская средняя школа муниципального образования Старомайнский район (далее МКОО Краснореченская СШ), по заявлению вх. от 25.09.2020 № 733, при лицензировании образовательной деятельности МКОО Краснореченская СШ.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Расположенного(-ых) по адресу:

Юридический адрес: 433450, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная река, ул. Советская, д. 30;

Адрес расположения: 433450, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная река, ул. Советская, д. 30.

При обследовании совместно с: Куликовой Светланой Васильевной, директором МКОО Краснореченская СШ

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

По результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Полное наименование организации заявителя - Муниципальной казенной общеобразовательной организации Краснореченская средняя школа муниципального образования Старомайнский район, юридический адрес: 433450, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная река, ул. Советская, д. 30, адрес расположения - 433450, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная река, ул. Советская, д. 30, ИНН: 731800145929, ОГРН 1027301111716.

вх № 4
от 20.10.2020

Здание школы МКОО Краснореченская СШ 2-х этажное, стены кирпичные, перекрытия бетонные с подвальным этажом, 1989 года постройки, II степени огнестойкости.

Общая площадь школы 2127, 5 кв.м., объём здания 15785 куб.м. Кровля мягкая, чердачное пространство отсутствует. К зданию школы имеется свободный подъезд, противопожарные разрывы до соседних зданий, сооружений, строений соблюдены.

Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов. Пожарные гидранты расположены на расстоянии 6 м. и 190 м. от здания школы соответственно (акт проверки от 08.09.2020г.). Объект находится в районе выезда 95 пожарной части ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области».

Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Объект оборудован системой дублирующий сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты непосредственно в подразделение пожарной охраны (34 ПСЧ р.п. Старая Майна). Данные системы находятся в исправном состоянии, представлены акты проверок работоспособности.

Отопление водяное. Вентиляция естественная.

С первого этажа здания имеется 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу, со второго этажа 1 по внутренней лестнице (Л-1). В школе проходят обучение 116 учеников. Обучение проходит в 1 смену. Персонал школы 24 человека. Для целей пожаротушения на объекте имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 14 шт.). Места размещения средств пожарной безопасности, а также пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности. В коридорах на видных местах размещены планы эвакуации людей в случае пожара.

Декларация пожарной безопасности для здания школы МКОО Краснореченская СШ разработана (№73 242830-ТО-424 от 03.08.2018 г.).

В соответствии с приказом по организации ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности в соответствии с приказом 09.01.2020г. № 2в в МКОО Краснореченская СШ назначена заместитель директора по хозяйственной части Седреева Т.Н., прошедшая обучение пожарно-техническому минимуму в учебном центре «Ульяновскавтотранс» 13.07.18 года (представлено удостоверение № 000619 от 13.07.2018г.)

Независимая оценка пожарного риска в МКОО Краснореченская СШ не проводилась.

В общественных, административных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2. В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового документа Российской Федерации по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен(а):

Куликова Светлана Васильевна, директор МКОО

Краснореченская СШ

(фамилия, инициалы законного представителя юр. лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Светлана Васильевна Куликова
(подпись)

« 20 » октября 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

Куликова Светлана Васильевна, директор МКОО

Краснореченская СШ

(фамилия, инициалы законного представителя юр. лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также присутствовавших при проведении обследования)



Куликова СВ
(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

(соответствует/не соответствует)

« 20 » октября 2020 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Старомайнского и

Чердаклинского районов

по пожарному надзору Айзятуллов И.К.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » октября 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору